

List opatření

Název opatření:	Polička - rozvoj a rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	DY100028
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	301

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
06241	Kamenec	41298000	Bílý potok po ústí do toku Svratka
12536	Dolní Předměstí	41298000	Bílý potok po ústí do toku Svratka
12537	Horní Předměstí	41298000	Bílý potok po ústí do toku Svratka
12555	Pomezí	41298000	Bílý potok po ústí do toku Svratka
14584	Sádek	41298000	Bílý potok po ústí do toku Svratka
41120	Polička-Město	41298000	Bílý potok po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512151	VHOS M. Třebová - Polička ČOV	Bílý p.	7.800000	-617485.52	-1100838.8

Popis současného stavu:

Na veřejnou kanalizaci je napojeno 8 700 obyvatel. Ve městě je vybudovaná jednotná kanalizace budovaná postupně již od 30. let minulého století. Oddílná kanalizace je vybudovaná na ul. ČSA, nábřeží Svobody, sídlišti Hegerova, Paseky, sídliště RD – ul. U vlečky, Polní, Modřecká, Baldecká, průmyslové zóně Vyšehrad a části ul. Družstevní. Stoky jsou kruhového a vejčitého profilu, zhotovené z kameniny, betonu, cihelného zdiva, sklolaminátu a PVC. Celková délka stokové sítě je cca 48 km. Na síti je 5 odlehčovacích komor. K intravilánu jižní části města zasahuje OP 2. stupně a CHKO Žďárské vrchy.

Popis navrhovaného stavu:

Kanalizace: Jedná se o celkem 6 nových úseků kanalizace, rekonstrukce vybraných úseků v historickém centru a v dalších 7 lokalitách a stavbu 4 čerpacích stanic. Nové stavby: Prodloužení stávající splaškové kanalizace A-1 podél silnice Jimramov. Návrh splaškové kanalizace v západní části Heydukovy ulice. Návrh splaškové kanalizace v jihozápadní části ul. Heydukovy směrem k jižnímu předměstí. Splašková kanalizace odvádějící odpadní vody z domků v ul. U Liboháje. Odkanalizování východní části ul. Družstevní – splašková a dešťová kanalizace. Návrh odkanalizování současných a výhledových ploch v areálu koupaliště. Rekonstrukce zahrnuje nevyhovující úseky v historickém centru, 2 stavební objekty (5 úseků) na sběrači A, ul. Mánesova, Na Valech (pod hradbami), Husova, Betlém + Havlíčkova a Eimova. Navrhované čerpací stanice řeší čerpání splaškových vod v lokalitách na ul. Družstevní (1x) a Heydukova (2x), které není možné odkanalizovat gravitačně a další čerpací stanice na ul. Družstevní zajišťuje odlehčení stoky při deštích.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ano	Gravitační: Ano	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 302	Tlakový: Ano	Tlaková: 0
		Počet ČS: 4	Celkem [m]: 0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	185 000 000,0		
Stav projekt. přípravy:	DUR		
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka:

Provozovatel: VHOS a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury