

List opatření

Název opatření:	Brno, Dostavba oddílné kanalizace v MČ Brno - Chrlice	ID_OP:	DY100049
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
05413	Chrlice	41559030	Svratka po soutok s tokem Litava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V místní části Chrlice je dosud provozována neúplná síť jednotných a dešťových stok, v některých místech chybí veřejná kanalizace. V současné době je cca 60 % EO napojeno na kanalizační sběrač Davídkova, který je soukromou kanalizací v havarijním stavu.

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba splaškové kanalizace v délce 4100 m, zaústěných do kmenové stoky F, která je v souladu s koncepcí oddílného systému v povodí kmenové stoky F. Součástí je výstavba nového kanalizačního sběrače Davídkova v délce 1193m.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 293
	Počet EO nově připoj. na kanal:	320	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	5 293
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 68 800 000,0

Stav projekt. přípravy: studie

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury