

List opatření

Název opatření:	Heraltice - výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV, I. Etapa	ID_OP:	DY100312
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03836	Heraltice	41739000	Stařečský potok po ústí do toku Jihlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515401	VAS Třebíč - Heraltice, ČOV	Stařečský p.	14.70000	-661599,482	-1150173,3

Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto síť je napojeno 320 obyvatel. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV v obci. Délka kanalizační sítě je 2333 m.

V obci je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 633 EO.

Technologická linka ČOV se skládá z:

- dešťového oddělovače
 - horizontálního lapáku písku
 - biologické linky typu BC 40-C (2ks), výrobce Královopolská strojírna Brno
- ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 29.3.2002
Recipientem je Stařečský potok (4-16-01-088).
Aerobně stabilizovaný kal je kompostován.

Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

Stávající ČOV vyhovuje legislativním požadavkům na ČOV dané velikostní kategorie.

Technologie ČOV je však zastaralá a nesplňuje požadavky na moderní čistírnu odpadních vod. Je nutná rekonstrukce ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita: 0	EO
	Rekonstrukce: Ano		0 m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 12 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: VAS a.s., divize Třebíč

Nositel opatření: vlastník infrastruktury