

List opatření

Název opatření:	Dolní Heřmanice - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100336
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:			

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02908	Dolní Heřmanice	41859000	Oslava po ústí do toku Jihlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť na kterou je napojeno 368 obyvatel. Kanalizace je z let 1965 - 1971. Kanalizační síť je rozdělena do dvou povodí, z nichž hlavní stoky jsou zaústěny do místního potoka a tím odtékají OV do řeky Oslavy. Obec nemá vybudovanou ČOV. Stávající technický stav kanalizace je nevyhovující.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena výstavba nové kanalizace a ČOV v obci. Návrh počítá s vybudováním splaškové kanalizace v celkové délce 4 312 m, na kterou bude napojeno 387 obyvatel. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Navržená ČOV bude mít kapacitu 610 OE.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Tlaková:	
			Počet ČS:	Celkem [m]: 4 312	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:		40 000 000,0			
Stav projekt. přípravy:		DUR			
Předpokládané datum dokončení stavby:		2011			
Do Programu Opatření zahrnuto:		Plný rozsah			

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury