

List opatření

Název opatření:	Slušovice - intenzifikace ČOV	ID_OP:	MO100062
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10415	Neubuz	40806000	Všeminka po ústí do toku Dřevnice
15079	Slušovice	40806000	Všeminka po ústí do toku Dřevnice
18058	Veselá	40809000	Dřevnice po soutok s tokem Lutoninka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521651	Městský úřad Slušovice	Dřevnice	26.30000	-511610,405	-1164512,2

Popis současného stavu:

Kanalizační soustava: smíšená, gravitační, ukončená ČOV
ČOV: stavebnicový typ, mechanicko-biologický proces čištění na principu dlouhodobé aktivace s denitrifikací a oddělenou stabilizací kalu. SiGMA – PREFA 2x3000 EO

Popis navrhovaného stavu:

Rozšíření kapacity ČOV, doplnění mech. předčištění (vírový separátor), přestavba a zvětšení dosaz. prostoru, řízený proces nitrifikace a denitrifikace, doplnění a rozšíření informačního a řídicího systému vč. měrných objektů OV, doplnění kalového hospodářství o dekantáční jednotku s příslušenstvím.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1770	Tlakový:	Ano	Tlaková:	0
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	2 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	7600	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		1382	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	34 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: město Slušovice

Nositel opatření: vlastník infrastruktury